

Dom Korčula

PREDMET NABAVE: SUSTAV VATRODOJAVE

SUSTAV VATRODOJAVE					
R.Br.	OPIS STAVKE	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena (EUR) bez PDV-a	Ukupna cijena stavke bez PDV-a
1,00	Nabava i ugradnja vatrodnojave centrale 7 petlji, 127 elemenata po petlji.	kom	1	0,00	0,00
3.	Nabava i ugradnja operativnog modula na hrvatskom jeziku.	kom	1	0,00	0,00
4.	Nabava isporuka, ugradnja i programiranje modula proširenja sa jednim mikromodul slotom i 3 relejna izlaza.	kom	1	0,00	0,00
5.	Nabava, isporuka, ugradnja i programiranje modula petlje centrale sljedećih tehničkih karakteristika: -dužina petlje do 2000m: -potrošnja: 60mA	kom	1	0,00	0,00
6.	Nabava i isporuka akumulatorske baterije rezervnog napajanja 12 V DC / 24 Ah	kom	2	0,00	0,00
7.	Dobava i isporuka optičkog adresabilnog javljača požara, sa izolatorom petlje serija IQ8 quad sljedećih tehničkih karakteristika: -radna temperatura:-20 do +72 °C -područje pokrivanja: 110 m2 na visini do 12 m -potrošnja u normalnom radu:0,05 mA, kod 19 VDC -potrošnja u alarmu: 18 mA, pulsno	kom	56	0,00	0,00

8.	Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje termodiferencijalnog javljača s individualnom adresom i ugrađenim izolatorom peilje, sljedećih tehničkih karakteristika: -napajanje: 8 do 42 VDC -radna temperatura: -20 do +50 °C -temperatura održiva: 54 °C do 65 °C pri 1 °C/min 45 °C do 64 °C pri 5 °C/min 32 °C do 75 °C pri 30 °C/min -kućište: ABS, IP 43 -područje pokrivanja: 30 m2 na visini do 7,5 m -potrošnja u normalnom radu: 0,04 mA, kod 19 VDC -potrošnja u alarmu: 18 mA					
9.	Dobava i isporuka optičko termičkog adresabilnog javljača požara Q2T, sa izolatorom peilje za IQ8 quad sljedećih tehničkih karakteristika: -napajanje: 8 do 42 VDC; -radna temperatura: -20 do +65 °C -područje pokrivanja: 110 m2 na visini do 12 m; -potrošnja u normalnom radu: 60 µA, kod 19 VDC; -potrošnja u alarmu: 18 mA	kom	3	0,00	0,00	
10.	Dobava i isporuka standardnog podnožja javljača požara senja IQ8 quad sljedećih karakteristika: -radna temperatura: -20 do +72 °C; -kućište: ABS -maks. relativna vlažnost: 95% (bez kondenzacije)	kom	5	0,00	0,00	
11.	Dobava i isporuka pločice za označavanje detektora.	kom	64	0,00	0,00	
12.	Dobava, isporuka paralelnog indikatora protoka sljedećih karakteristika: -napajanje: 1,8 V; -Potrošnja u alarmu: 9 mA; -radna temperatura: -25 do +70 °C; -kućište ABS, IP 42	kom	1	0,00	0,00	

13.	Dobava, isporuka elektroničkog modula ručnog javljača požara s izolatorom petlje sljedećih karakteristika: -Napajanje: 8...42 V DC, -potrošnja u normalnom radu: 0,045 mA, kod 19 VDC, -potrošnja u alarmu: 18 mA, pulsno, -radna temperatura:-20 do +70 °C, -IP 43, (uz dodatke IP55), -dimenzije:88 x 88 x 21 mm	kom	11	0,00	0,00
14.	Dobava i isporuka kućišta ručnog javljača požara za nadžbukanu ugradnju:	kom	11	0,00	0,00
15.	Dobava, isporuka elektroničkog modula ručnog javljača požara s izolatorom petlje, serija IQ8Quad IP 67 s kućištem sljedeći karakteristika: Napajanje: 8...42 V DC, -potrošnja u normalnom radu: 0,045 mA, kod 19 VDC, -potrošnja u alarmu: 18 mA, pulsno, -radna temperatura:-20 do +70 °C, -IP 67, -dimenzije:88 x 88 x 21 mm	kom	11	0,00	0,00
16.	Dobava, isporuka modula s jednim izlazom i jednim ulazom, s mogućnošću direktnog preklapanja 230 V AC / 16 A linija sljedećih karakteristika: -napajanje:14...42 VDC, -relejno opterećenje: 230 V AC / 30 V DC, 16 A, -radna temperatura: -20 do +70 °C, -kućište:PP plastično, IP 65, -dimenzije:150 x 116 x 67 mm, -masa: 250 g, -potrošnja u normalnom radu: 0,045 mA pri 19 VDC, -potrošnja u alarmu: 9 mA	kom	4	0,00	0,00
17.	Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje modula sa 4 ulaza i 2 izlaza sljedećih karakteristika: -napajanje: 10...30 VDC, -radna temperatura: -10 do +50 °C, -kućište: ABS, IP 40, 189 x 131 x 47 mm-dimenzije: 82 x 72 x 20 mm, -masa: 110 g, -potrošnja u normalnom radu: 12 mA pri 12 VDC - potrošnja u alarmu: 16 mA pri 12 VDC	kom	1	0,00	0,00

18.	Sirena s bjeskalicom, EN 54-3, crvene boje Tehničke karakteristike: -napajanje: 8...42 VDC, -radna temperatura: -5 do +50 °C; -kućište: ABS, IP 30 (IP 65 uz kuć. 806202); -dimenzije: FI 112 x 75 mm; -masa: 300 g; -snaga zvuka: 97 dB (A) @ 1 m; -potrošnja u normalnom radu: 0,055 mA, potrošnja u alarmu: 21 mA;	kom	8	0,00	0,00
	Elektroinstalacijski materijal za sustav dojava požara				
1.	Dobava i isporuka sa polaganjem vatrodiojavnog kabela JB-Y(S)Y 2x2x0,8 mm	m	980	0,00	0,00
2.	Dobava i isporuka sa polaganjem vatrodiojavnog kabela JEB-H(S)H 2x2x0,8 E30 2x2x0,8mm	m	100	0,00	0,00
3.	Dobava i isporuka sa polaganjem instalacijske cijevi fi16mm sa obujmicama i ostalim priborom PNT 16 sa izradom proboja kroz zidove debljine 30cm	m	970	0,00	0,00
4.	izrada vatrodiojavnih horizontalnih i vertikalnih prolaza kroz zidove i stropove požarnog sektora, a sukladno HRN DIN 4102 uz izdavanje certifikata, Prodori do veličine 10x10 cm			0,00	0,00
5.	Dobava i isporuka sitnog potrošnog materijala	pauš.	1	0,00	0,00
6.	Montaža i spajanje opreme	pauš.	1	0,00	0,00
7.	Programiranje i puštanje u rad vatrodiojavnog sustava	pauš.	1	0,00	0,00
8.	Obuka korisnika i izdavanje uputstva na Hrvatskom jeziku.	pauš.	1	0,00	0,00
9.	Prvo ispitivanje sustava za dojavu požara od strane ovlaštene ustanove	pauš.	1	0,00	0,00
10.	Puštanje u rad sustava za dojavu požara	pauš.	1	0,00	0,00
11.	izrada projekta izvedenog stanja u dva primjerka	pauš.	1	0,00	0,00